

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» МО «Цильнинский район») 433600, РФ, Ульяновская область Цильнинский район р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, дом 17
Тел: 8-84-245-31-1-10;
e-mail DOU-Terem-Teremok@mail.ru

21.12.2023г. № 150

На № _____ от _____

Начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском районе

Т. Т. Низамовой

Отчет об устранении выявленных нарушений обязательных требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Во исполнение Предписания № 379/ПВ от 21.12.2023 года о нарушении обязательных требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: несоответствие параметров микроклимата в средней и старшей группах гигиеническим нормативам, в МДОУ Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» МО «Цильнинский район» проведена следующая работа:

-утеплены щели откосов окон групповых и спальных помещений шпатлевкой для предотвращения попадания холодного воздуха вовнутрь помещений.

В настоящее время температура воздуха в помещениях соответствует нормам Санитарных правил.

В игровой комнате средней группы температура на настоящее время составляет 22 градуса по Цельсию, в спальном помещении- 21 градус, в приемной-21 градус.(Приложение1)

В старшей группе. В игровой:21 градус, в спальне: 22 градуса.
(Приложение 2)

врио заведующего

Л.Е Ларин

Приложение 1.

Игровая, приемная и спальня средней группы.



Игровая



Спальня



Приемная

Приложение 2

Игровая и спальня старшая группа.



Игровая



Спальня