



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Ульяновская область, Цильнинский  
район, р.п. Цильна, ул. Олега

№ **379/ПВ**

Кошевого, дом 17 « 21 » 12 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, \_начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе Низамовой Талией

Тауфиковной \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинский детский сад «Терем -Теремок» муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, дом 17**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: \_\_\_\_\_ В

В ходе проведения обязательного профилактического визита в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения Цильнинский детский сад «Терем -Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области выявлены нарушения обязательных требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

-параметры микроклимата в средней и старшей группы не соответствует гигиеническим нормативам, на момент проведения профилактического визита в помещениях температура воздух согласно протокола лабораторного исследования № П17923 от 18.12.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ульяновской области в Ульяновском районе» составило в игровой, спальноей комнате средней группы 17 С, в приемной 19 С вместо не менее 21 С, в старшей группе игровой и спальноей группы 20С, вместо 21С (п.2.7.1).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В групповой средней и старшей группы МДОУ Цильнинский детский сад «Терем -Теремок» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области параметры микроклимата привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20.

Основание: п.2.7.1. СП 2.4.3648-20.

**Срок устранения нарушений: до 28.12.2023г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский детский сад «Терем -Теремок» муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области, Ларину Любовь Евгеньевну

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе \_\_\_\_\_ по адресу: 433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков, 1 тел./факс 8(84-254) 2-11-80 электронная почта [isheevka@73.rospotrebnadzor.ru](mailto:isheevka@73.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 28 » 12 20 23 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ульяновской области в  
Ульяновском районе

Низамова Т.Т.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «    »    2023 г.     
(подпись)

   Ларина Л.Е.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направляется Главе администрации МО «Цильнинский район» Мулянову Г.М. по электронной почте [cilnadm@mail.ru](mailto:cilnadm@mail.ru)